

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сухобузимскому и Большемууртинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,
ondsuh@24.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 о назначении административного наказания

«28» декабря 2023 г.

Красноярский край,
с. Сухобузимское,
ул. Ленина, 17

Я, главный государственный инспектор Сухобузимского и Большемууртинского районов по пожарному надзору Лопатин Максим Альбертович, рассмотрев материалы дела № 162 возбужденного 25.12.2023г., заместителем главного государственного инспектора Сухобузимского и Большемууртинского районов по пожарному надзору Шибeko Н.Н. в отношении юридического лица – краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский аграрный техникум" (далее КГБПОУ КАТ), юридический адрес: 660028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого 69, ИНН – 2463034593, реквизиты расчетного счета – 40102810245370000011 //УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, БИК 101407105, с целью привлечения КГБПОУ КАТ к административной ответственности по признакам правонарушения предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ,**

УСТАНОВИЛ:

Дело рассмотрено в присутствии законного представителя юридического лица Петровского Дмитрия Александровича (доверенность от 01.09.2023 и Приказ по л/с № 548 от 01.12.2015г., паспортные данные из материалов дела: серия 0421 № 673213 ГУ МВД России Красноярского края от 11.09.2021г).

Перед рассмотрением материалов дела об административном правонарушении Петровскому Д.А. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, ст. 46, 51 Конституции РФ.

При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении отводов, заявлений и ходатайств не поступало.

Согласно материалов дела об административном правонарушении на основании статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11.00 часов до 13.00 часов 19 декабря 2023 года, в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 2311/124-24/97-П/РВП от 20 ноября 2023 года, подписанного заместителем главного государственного инспектора Сухобузимского и Большемууртинского районов по пожарному надзору Шибeko Н.Н., проведена плановая выездная проверка с целью исполнения плана проведения плановых проверок на 2023 год, в зданиях и в помещениях КГБПОУ КАТ, расположенного по адресу: 663050, Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Мира, 22.

Протоколом № 162 от 25.12.2023г об административном правонарушении, составленных заместителем главного государственного инспектора Сухобузимского и Больше-

муртинского районов по пожарному надзору Шибeko Н.Н., установлено несоблюдение требований пожарной безопасности в здании и в помещениях КГБПОУ КАТ, эксплуатируемых КГБПОУ КАТ, расположенного по адресу: 663050, Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Мира, 22.

КГБПОУ КАТ, являясь лицом, уполномоченным владеть, пользоваться недвижимым имуществом, в соответствии со статьёй 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Протоколом № 162 от 25.12.2023г установлено несоблюдение КГБПОУ КАТ требований постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» далее — ППР РФ 1479; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы далее — СП1.13130; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям далее — СП4.13130 при эксплуатации здания и помещений, расположенных по адресу: 663050, Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Мира, 22:

- система пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы установленного заводом изготовителем п. 54 ППР РФ 1479;

- на первом этаже отсутствуют двери в лестничные клетки СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" 4.4.11 Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Выход из лестничной клетки в вестибюль должен оборудоваться тамбуром с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. При устройстве эвакуационных выходов из двух и более лестничных клеток через общий вестибюль указанные лестничные клетки (за исключением одной из них), кроме выхода в вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее также следует предусматривать выход непосредственно наружу.

- на кровле здания отсутствуют ограждения кровли (парапеты) СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 1 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность - составная часть

общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленными на обеспечение государственных мер по борьбе с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. За нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно материалам дела об административном правонарушении № 162, юридическое лицо КГБПОУ КАТ за нарушения требований правил пожарной безопасности привлекается к административной ответственности впервые.

Факт наличия указанных нарушений законным представителем КГБПОУ КАТ не оспаривается. С материалами дела законный представитель юридического лица **Петровский Д.А.** ознакомлен, протокол об административном правонарушении им подписан, копия протокола получена.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание смягчающие обстоятельства — **привлечение к административной ответственности впервые - ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ**,

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать действия юридического лица **краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский аграрный техникум"**, как административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**

Назначить юридическому лицу краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский аграрный техникум" административное наказание в виде **предупреждения**.

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного

правонарушения: не
изымались

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:

арест не налагался

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства:

нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении нет

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:


юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, вышестоящий орган - УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68, либо в Федеральный районный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Срок предъявления постановления по делу об административном правонарушении к исполнению – 2 года со дня вступления постановления в законную силу.

Главный государственный инспектор
Сухобузимского и Большемуртинского районов
по пожарному надзору



М.А. Лопатин

Копию настоящего постановления получил " 28 " 12 2022

Зав. группой
должность

[Signature]
подпись

М.А. Лопатин
инициалы и фамилия

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 162 от 28.12.2023 исполнено _____ 20 г.